

## Consola Horizontal Modelo "4 vías" Horizontal Patient Console "4v"



Consola para encamados tipo horizontal fabricada en aluminio de extrusión especial 6063 temple 5, norma de fabricación ASTM B-221-02/AA anodizado natural a 10 micras de oxidación o pintura electrostática horneada en polvo, con espesor mínimo del perfil de 2,5 a 3 milímetros.

Las consolas para encamados están fabricadas al espacio necesario que requiere cada cuarto de hospitalización, así como el número de camas requeridas y los elementos de servicio básico para cada cama.

La consola de encamados integra los siguientes equipos por cada cama:

### Lámpara o módulo de cabecera

#### Para iluminación de ambiente:

Balastro electrónico de 1 x 17x,25,32w, de alto factor de potencia con certificación NOM-ANCE, control de apagador de una fase con luz piloto, tubo fluorescente tipo t-8 color de temperatura 4100 grados kelvin.

#### Para iluminación de Lectura:

Balastro electrónico de 1x17,25,32w, de alto factor de potencia con certificación NOM-ANCE, apagador tipo pera, paso de extensión con cable de espiral forrado de PVC uso rudo, tubo fluorescente tipo t-8 color de temperatura 4100° K, difusores fabricados en policarbonato o acrílico de extrusión especial color blanco opalino.




## ESPECIFICACIONES


- ▶ Con 4 vías registrables y 1 oculta para separación de instalaciones en estado sólido, (5 vías totales).
- ▶ Con 4 tapas auto-soportadas a presión para acceder a cada compartimento de instalaciones
- ▶ Con módulo de iluminación de cabecera integrado dentro del cuerpo de la consola.
- ▶ Sin separadores internos desmontables.
- ▶ Capacidad para alojar elementos eléctricos de varias especialidades en vía inferior del ducto base.
- ▶ Acabado final en pintura electrostática color a elegir por el cliente.
- ▶ Receptáculos eléctricos dobles Grado Hospital Nema 5-20 a 110V 15 A marca Arrow Hart Cooper UL RTRT,E15058, ó los especificados por el cliente.
- ▶ Preparación para salida de oxígeno médico.
- ▶ Preparación para salida de aire médico.
- ▶ Preparación para salida de vacío.
- ▶ Preparación para recibir subestación de llamador de enfermo enfermera. NO incluye el sistema de intercomunicación.
- ▶ Apagador para controlar luz de plafón.
- ▶ 2 tapas laterales fabricadas en aluminio con rejilla difusora de calor.

# Consola Horizontal Modelo 4 vías / Horizontal Patient Console "4v"

## VISTAS



Vista isométrica



Vista explosionada